ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск № 24656 «04» октября 2019 г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Лазаревой Ларисой Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кошурниковский детский сад «Ромашка» (далее – МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка»), ОГРН 1022400874781 от 11.07.2001 г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Красноярскому краю, ИНН 2423009150, юридический адрес: 662950, Россия, Красноярский край, Курагинский район, рп. Кошурниково, ул. Центральная, 3Б, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 5058 от 09.08.2019 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 04.10.2019 г. № 24653).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ Кошурниковскому детскому саду «Ромашка»:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» выразившиеся в отсутствии оборудования въезда и входа в дошкольную организацию, дорожек асфальтовым, бетонным покрытием.

2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» выразившиеся в наличии ограждения отопительных приборов в групповых (игровых), приемных, спальнях дошкольной организации древесно-стружечными плитами, оказывающими вредное воздействие на человека.

3. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выразившиеся в отсутствии оборудования локальных вытяжных систем вентиляции в горячем цехе пищеблока над электроплитами, электросковородой, жарочным шкафом, являющимися источниками выделений тепла.

4. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» выразившиеся в наличии разрушений, трещин, отверстий в фундаменте здания по всему периметру.

5. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» выразившиеся в наличии разрушений, трещин, механических повреждений в отмостке здания по всему периметру.

Срок исполнения настоящего предписания: 02.11.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кошурниковский детский сад «Ромашка».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за

собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 02.11.2020 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законном порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске Л.А. Лазарева

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач
по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам Т.И. Малегина

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:
Число ____ месяц _____, год _____г, № _____ квитанции,
дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)